ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», Ачитский район, с. Русский Потам, ул. Ленина, д.37

г. Красноуфимск 5 июля 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. Не проведена актуализация паспорта безопасности объекта (территории).
2. На объекте установлено недостаточное количество камер видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции В.В. Мальцев