

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», Ачитский район, с. Русский Потам, ул. Ленина, д.37

г. Красноуфимск

23 июля 2020 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:*

1. Технические средства охраны не выведены на пульт Росгвардии (вневедомственной охраны);

Инспектор ГОООПО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
лейтенант полиции



В.В. Мальцев